SZUTEST

UYGUNLUK SERTİFİKASI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No: LF-26023901

Sertifika Sahibi Firma *Holder of Certificate*	:	MERİH ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adresi *Address*	:	Başkent OSB Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:8 Malıköy Temelli Sincan Ankara, Türkiye
Ürün Tanımı *Product Description*	:	Yangına Dayanıklı Otomatik Asansör Kat Kapısı *Fire Resistant Full Automatic Lift Landing Door*
Ürün Tipi *Product Type*	:	Multilanding T2P – 2 Panel Teleskopik (1000 mm x 2000 mm) (Genişlik x Yükseklik) *Multilanding T2P – Two Panel Teleskopic (1000 mm x 2000 mm) (Width x Height)*
İlgili Yönetmelik *Related Directive*	:	2014/33/AB Asansör Yönetmeliği *2014/33/EU Lift Directive*
İlgili Standart ve Maddesi *Related Standart and Article*	:	TS EN 81-58:2022 *EN 81-58:2022*
Sınıflandırma *Classification*	:	**E 120**
Test Raporu/ Laboratuar *Test Report/ Laboratory*	:	710977 / TSE
Değerlendirme *Conclusion*	:	Yukarıda özellikleri verilen yangına dayanıklı asansör kat kapıları belirtilmiş olan yangına dayanım sınıfı doğrultusunda 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek I Bölüm 4.2 ve EN 81-58 standardı şartlarını karşılamaktadır. Sınıflandırma sonuçları, yukarıda tipi belirtilmiş olan kat kapısının yapı ayrıntıları değiştirilmediği sürece genişlikte ± % 30 aralığında, yükseklikte ± % 15 aralığında üretilen kapılara uygulanabilir. *Fire Resistant Lift Landing door which was detailed above meets the requirements of 2014/33/EU Lift Directive, Annex I section 4.2 and EN 81-58.* *Classification results are considered to be applicable to doors of size within the tolerance of ± 30 % width and ±15 % height if all other constructional details are being the same on those types.*

Yayın Tarihi : 27.08.2026
Issue Date

Geçerlilik Tarihi : 26.08.2031
Issue Date

Erman Balcı
Teknik Düzenleme Sorumlusu
Technical Regulation Manager