Серія СВ

1О206
Сертифікація продукції

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі № DCS.0002326-26
Registered in the Register

Термін дії з 25 березня 2026 до 24 березня 2027
Valid from / valid until

Продукція *Product*
Двері шахти ліфта моделі С01 телескопічного відчинення, з класом вогнестійкості EI 45

8431 31 00 00
код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам *Complies with the requirements*
пп. 6.2, 6.4 (табл. 3) ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги», п. 17.5, п. а) розділу 16 ДСТУ EN 81-58:2015 «Вимоги техніки безпеки до конструкції та монтажу ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 58. Випробування на вогнетривкість дверей ліфта, що виходять на міжсходинковий майданчик» (EN 81-58:2003, IDT) щодо класу вогнестійкості EI 45

Виробник продукції *Manufacturer of the product*
Фірма «MERİH ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.» (Туреччина)
адреса: BAŞKENT OSB RECEP TAYYİP ERDOGAN BULVARI 8 MALIKOY, SINCAN, ANKARA, TÜRKİYE

Сертифікат видано *Certificate issued*
Фірма «MERİH ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.» (Туреччина)
адреса: BAŞKENT OSB RECEP TAYYİP ERDOGAN BULVARI 8 MALIKOY, SINCAN, ANKARA, TÜRKİYE

Додаткова інформація *Additional information*
Двері шахти ліфта моделі С01 телескопічного відчинення, з класом вогнестійкості EI 45, з розмірами у просвіті дверного отвору: висота до 2 000 мм, ширина від 630 мм до 1 170 мм, що виробляються серійно з 25.03.2026 до 24.03.2027. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності *Certificate issued by the conformity assessment body*
Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі *On the basis of*
Протокол випробувань від 16.12.2013 № RFTR13031 ВЛ «Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş.» (Туреччина) (угода про співробітництво між Державним центром сертифікації ДСНС України та ВЛ «Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş.» від 17.05.2019 № 208-19). Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 12.03.2026 № 12125с3, Рішення від 25.03.2026 № 12125с3 Державного центру сертифікації ДСНС України

№ 302415

Керівник *Head*
Андрій БОБИР

М.П.
Державний центр сертифікації ДСНС України * м. Київ *
Ідентифікаційний код 14319662

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

ТОВ «Укрспецполіграфія».